Captage-réservoir du CHEF-LIEU
Qe= 328 m³/j
VT = 6m³
Alt = 1 540 m

Brise charge

Projet Court-terme
-> Création d'une conduite

Réservoir Communal du Plan Envers
VT = 2 x 300 m³
VRi = 2 x 120 m³
Alt = 1350 m

Projet Moyen-terme
-> Extension du réseau

ASA du plan de l'Envers

LES MOULINS

PR

Captage du MORZAY
Q = 150 m³/j
Alt = 1340 - 1360 m

ASA du MORZAY - Le Nant

Réservoir ASA Plan Envers
Brise - charge
VT = 10 m³
Alt = 1340 m

Chambre de répartition, désablage - Alt 1400 m

Captages du NANT
Qmin = 62 m³/j
Alt = 1370m

Réservoir
V = 5 m³
Alt = 1370 m

Réservoir
VT = 5 m³

Raidisseur
V = 5 m³

ASA Le Nant/Les Bouchets

Tronçon de réseau privé, loué par la collectivité à l'ASA Morzay-PlanOrcet

Captages du PLAN DE L'ENVERS
Qe = 293 m³/j
Alt = 1410 m

PR

PR/PE

Captage du BARBOT
Qe = 5,6 m³/j
Alt = 1610 m

ASA du COUTERAY

Brise charge

Réservoir Communal du Couteray
VT = 400 m³
VRi = 120 m³
Alt = 1470 m

Réservoir ASA du Couteray
VT = 0,6 m³
Alt = 1421 m

LES AIGUILLETTES

PE

CHAMONIX-MONT-BLANC

Captage du TUNNEL
Qe = 518 m³/j
Alt = 1387 m

PR/PE

CHAMONIX-MONT-BLANC

Echelle
0 50 100 m

N

Département de la HAUTE-SAVOIE

VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC

VALLORCINE
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Commune de Vallorcine

Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB)

ANNEXES SANITAIRES
Volet Eau Potable
Schéma de distribution d'eau potable (article L.2224-7-1 du CGCT)

Planche Sud

Réseau d'eau potable :

- Réseau AEP Adduction
- Réseau AEP Distribution communale
- Réseau AEP Privé
- Réseau AEP Trop plein
- Branchement AEP (à titre indicatif)
- Branchement AEP privé (à titre indicatif)
- Réservoir
- Réservoir Hors Service
- Captage
- Captage Hors Service
- Traitement
- Poteau incendie
- Périmètre de protection de captage (PI, immédiat ; PR, rapproché ; PE, éloigné)
- Interconnexion

Divers :

- Contour PLU (Zone U et AU)
- Secteur Potentiellement Urbanisable
- Réseau hydrographique
- Périmètre de l'ASA (Association Syndicale Autorisée)
- Secteurs desservis par des sources privées, ne faisant pas partie d'une ASA (à titre indicatif)
- Zone desservie par le réseau public d'alimentation en eau potable
- Zone desservie uniquement par le réseau d'eau d'une ASA
- Zone de desserte future par le réseau public AEP
- Mise à jour du bâti (à titre indicatif)
- Tronçon de réseau privé loué par la collectivité

Certifié conforme par le Président et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 février 2020 approuvant le PLU de Vallorcine.
Le Président.

Date : Février 2020
Echelle : 1/5 000
Fichier : AS_AEP_Vallorcine.dwg
Dessin : B.PEJON

NICOT INGÉNIEURS CONSEILS
Parc Altais, 37 rue Cassiopée
74650 ANNECY - CHAVANOD
Tel: 04.50.24.00.91
www.eau-assainissement.com
E-mail: contact@nicot-ic.com
EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

« Origine Cadastre (c) Droits de l'Etat réservés » « Reproduction interdite »