



Echelle : 1/ 000



Vert 2° :
 DE = 420 L/s
 MEC = 15 440 EH
 Sp=276 / 13 340 EH + STEP (1 + 148 EH) + Filtage de La Lorie
 + Filtage de La Pierre à Demais + Réhabilitation de la canalisation
 de Grand + Croisson

Objectif : Court Terme
Le Betterand

Objectif : Court Terme
Le Nant

Réglementation de l'Assainissement Non Collectif

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX DANS LES SOLS DANS LA MAJORE PARTIE DES CAS :

- Vert 2° :** Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible
 → Filtrage conseillé - Fosse septique toutes eaux - épandage en pente
 → Filtre conseillé: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans des tranchées d'épandage.
 → En cas de manque de place ou topographie difficile: Filtrage conseillé: Filtre compact ou "troussard"
 Voir les prescriptions techniques dans le rapport "Carte d'aptitude des Milieux" et dans les fiches techniques ci-jointes.
- Orange :** Terrain moyennement perméable.
 → Filtre conseillé: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel
 → Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration
 → En cas de manque de place:
 Filtrage conseillé: Filtre compact ou "troussard"
 Voir les prescriptions techniques dans le rapport "Carte d'aptitude des Milieux" et dans les fiches techniques ci-jointes.
- Rouge :** Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.
 → Filtre conseillé: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel.
 → Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration
 → En cas de manque de place ou topographie difficile:
 Filtrage conseillé: Filtre compact ou "troussard"
 Voir les prescriptions techniques dans le rapport "Carte d'aptitude des Milieux" et dans les fiches techniques ci-jointes.

Possibilités de rejet :

7/21	Limite des sous bassins versants
7/21	Nombre d'habitants/nbre d'eqs-habitants
7/21	Indice de saturation: Nbre d'eqs/hab existants / Nbre d'eqs/hab critiques
7/21	Indice saturé
7/21	Rejet déconseillé
7/21	Indice presque saturé
7/21	Rejet tolérable
7/21	Indice non saturé
7/21	Rejet possible

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement Collectif / Non Collectif" et au plan de classement des sites de l'ANC de la Vallée de Chamoniex Mont-Blanc, les plans de zonage présentés sur cette page sont à titre informatif et ne constituent pas un document officiel. En cas de doute sur le zonage d'assainissement ou d'habitat, se référer au plan de zonage officiel en vigueur à la date de la consultation de ce document. Ce document est à jour au 25 février 2020.

Département de la HAUTE-SOIVIE
 Vallée de Chamoniex Mont-Blanc
Commune de Vallorcine
 Communauté de communes de la Vallée de Chamoniex Mont-Blanc (CCVCMB)

ANNEXES SANITAIRES

VOLET : Eaux Usées

	Assainissement collectif existant		Divers : Contour PLU (Zone U et AU)
	Réseau E.U. existant		Secteur Potentiellement Urbanisable
	Réseau Unitaire existant		Réseau hydrographique
	STEP existante		Divagation/ruisselement
	Déversoir d'orage		Périmètre de protection de captage (PI immédiat, PR rapproché, PE éloigné)
	Assainissement collectif futur à court, moyen et long terme.		Zone Humide (inventaire départemental)
	Réseau E.U. à créer		Zone Humide terrain
	Assainissement non collectif		Mise à jour de bti (à filtre indicatif)
	Fossé	Certifié conforme par le Président et vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire en date du 25 février 2020 approuvant le PLU de Vallorcine Le Président.	
	Réseau E.P.		

Date : Février 2020
 Echelle : 1/5 000
 Fichier : AS_EU_Vallorcine.dwg
 Dessin : S. BRUN

NICOT INGENIEURS CONSEILS
 10000 CHAMONIX MONT-BLANC
 Tél. 04 78 22 22 22
 Fax 04 78 22 22 22
 www.nicot-ingenieurs-conseils.com

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT

« D'origine Cadastre © Droits de l'Etat réservés » « Reproduction interdite »